Area Anardi, nº 5
20730 AZPEITIA (Guipúzcoa)
Tel.: 943 816800 – Fax: 943 816074
Email: cidemco@cidemco.es
http://www.cidemco.es

Certificado de Ensayos

EMPRESA	**PINTURAS DECOLOR, S.A.**
DIRECCIÓN	**Pol. Ind. El Salvador – Avda. 3ª Parcela 4 y 5 02630 LA RODA (Albacete)**
Nº CERTIFICADO	**22314**

El día 22.05.2009 se recibió en CIDEMCO por parte de la empresa ***"PINTURAS DECOLOR, S.A."*** una muestra de pintura referenciada como **IMPER-ELAST BLANCO** para la realización de los siguientes ensayos, obteniéndose los siguientes resultados:

Ensayo	Norma	Resultado		
Determinación del contenido en materia no volátil	UNE-EN ISO 3251:2008	(63,8±0,2) %		
Determinación de la densidad por el método del picnómetro	UNE-EN ISO 1675:2000	(1,419±0,001) (g(ml)		
Ensayo de secado superficial	UNE-EN ISO 1517:1996	(140±6) Minutos		
Resistencia tracción, y alargamiento a rotura según UNE-EN ISO 527-3:1996 y UNE-EN ISO 527-3/AC:2002	UNE 53104:1986	Esfuerzo tracción	Inicial	(2,56±0,05) MPa
			Tras 1.000 horas de envejecimiento	(4,73±0,18) MPa
		Alargamiento rotura	Inicial	(52,37±6,72) mm
				(65,46±8,40) %
			Tras 1.000 horas de envejecimiento	(22,20±5,71) mm
				(27,75±7,14) %
Resistencia al impacto (Altura 500 mm)	UNE-EN 13956:2006	Sin punzonamiento		
Doblado a -5ºC	UNE-EN 13956:2006	Existen grietas		

FECHA **24 de noviembre de 2009**

Este documento no tiene validez sin el informe de ensayos, en el cual se indican los resultados obtenidos en cada ensayo.

Los resultados obtenidos en estos ensayos sólo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada, y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción.

Fdo: Blanca Ruiz de Gauna
Resp. Tecnologías de Unión